

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	186	Landratsamt Pfaffenhofen	40/824-1/4.1.1/GE
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	186		40/824-1/4.1.1/GE
Betreiber	[Name]	Basell Polyolefine GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Kraftwerk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Berghäuser Weg 50	85126	Münchsmünster
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Kraftwerk		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	1.1 GE		1.1

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.09.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Grenzwerte für NO <sub>x</sub> und SO <sub>x</sub> wird seit der Novellierung der 13. BImSchV nicht eingehalten.	Vorlage eines verbindlichen Konzepts zur dauerhaften Einhaltung der gültigen Emissionsgrenzwerte. Die Firma hat bereits einen Ausnahmeantrag gestellt.	31.12.2022	Konzept wurde durch Betreiber vorgelegt	am 21.12.2022

	Hinsichtlich der Einhaltung des NO <sub>x</sub> Grenzwertes wurden bereits Minderungsmaßnahmen vorgestellt und für SO <sub>x</sub> werden Lösungen erarbeitet.			
--	--	--	--	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL